

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zapraszam Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia :

Nazwa zadania: „Dostawa agregatu prądowórczego przy Stacji Uzdatniania Wody oraz szafy SZR”

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Dostawa agregatu prądowórczego o następujących parametrach:

1. Moc maksymalna: 136 kVA/109 kW;
2. Moc znamionowa: 124 kVA/99 kW;
3. Częstotliwość: 50 Hz;
4. Napięcie: 230/400 V;
5. Agregat wyposażony w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy), SZR należy zlokalizować przy rozdzielni elektrycznej w budynku SUW do agregatu należy zastosować przełącznik ze sterownikiem do pomieszczenia); SZR min. 200 A na przełączniku 4 polowym z własnym sterownikiem do pomieszczenia
6. Gwarancja na agregat min. 60 miesięcy z limitem 1000 mtg
7. Agregat zostanie dostarczony w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną, z uwagi na miejsce posadowienia agregat nie może przekraczać wymiarów maksymalnych: dł. 2900mm szer. 1200mm
8. Waga agregatu bez paliwa nie przekraczająca 1500 kg
9. Zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 280 l
10. Czas pracy agregatu przy 100 % mocy PRP - min.9 h
11. Emisja spalin min STAGE II
12. **Podzespoły użyte do produkcji agregatu (silnik i prądnica) pochodzenie UE**
13. **Agregat wyprodukowany na terenie UE**
14. Prądnica bezszczotkowa
15. **Zawartość harmoniczných THD [%] <2**
16. **Prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,25%**
17. Możliwość dwóch trybów pracy : praca ręczna lub automatyczna
18. Rama zbiornik z przestrzenią retencyjną
19. Antykorozyje powłoki : rama - Zr, obudowa - Zr, Al-Zn
20. Preferowany kolor obudowy agregatu oraz zbiornika paliwa : RAL 7024
21. Dziennik zdarzeń zapisywany w sterowniku do 350 pozycji

22. Darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
23. Wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów
24. Agregat spełniający normy i dyrektywy:
 - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
 - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
 - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
 - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
 - Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
 - ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018
 - PN-EN ISO 8528-13:2016
 - PN-EN 60204-1
25. Standardowe wyposażenie agregatu:
 - a) wyłącznik sterownika;
 - b) wyłącznik agregatu;
 - c) cewka wzrostowa wyłącznika generatora;
 - d) sygnalizator dźwiękowy awarii;
 - e) przycisk awaryjnego zatrzymania;
 - f) termostat wysokiej temperatury silnika;
 - g) presostat niskiego ciśnienia oleju;
 - h) pomiar poziomu paliwa;
 - i) filtr paliwa z separatorem wody;
 - j) grzałka;
 - k) uchwyty załadunkowe.

II. Montaż i uruchomienie agregatu prądowórczego:

Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądowórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

Dostawa bez rozładunku,

III. Pozostałe wymagania

- cena max 24.000 euro netto

- rok produkcji: Nowe nieużywane

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Do 30.11.2022r.

Oferty należy przesłać do dnia 21.10.2022 roku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z przedstawionych ofert lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

V. Warunki płatności

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia

VI. Opis przygotowania oferty:

Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu zamówienia

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący

sposób: Oferta na „Sprzedaż agregatu prądotwórczego” lub w formie elektronicznej na adres:

gzk@sieroszewice.pl

1. Wypełniony formularz oferty

- wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

VIII .Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć (osobiście, listownie, bądź elektronicznie) w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165 lub w formie elektronicznej na adres: gzk@sieroszewice.pl

W terminie do 21.10.2022 r. godz. 10⁰⁰

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 11⁰⁰, po czym nastąpi wstępna ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

3. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 90 %, gwarancja 10%

X. Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało wysłane w inny sposób.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Dachowski tel. 609-366-988

Załączniki:
1/ Załącznik nr 1.
Formularz ofertowy

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zamówienia pn.:

Dostawa agregatu prądotwórczego przy Stacji Uzdatniania Wody oraz szafy SZR

1. Dane zamawiającego:

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165

2. Dane oferenta

Nazwa oferenta / Imię i Nazwisko	
Adres	
Tel./Fax	
E-mail	
NIP	

3. Dane dotyczące oferty

1. **Nazwa typ moc:**.....

2. Cena naszej oferty wynosi:

Cena netto.....

(słownie:PLN)

Podatek VAT.....

(słownie:PLN)

Cena brutto:

(słownie: PLN)

Parametry techniczne:

1. Parametry techniczne agregat.....
.....
.....
2. Parametry techniczne szafy SZR.....
.....
3. **Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.**
4. **Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.**
5. **Oświadczamy, że:**
 - 1) zamówienie wykonamy samodzielnie,
 - 2) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.....

(pieczęć i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)