

## WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie ETAP - IV”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2015r poz.2164ze zmianami), zwanej dalej Pzp, cytujemy pytania i udzielamy na nie odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Pozycja. 1 do 9 przedmiaru robót – podłóża i posadzki :

- brak izolacji p. wilgociowej pomieszczeń 01 02
- brak izolacji cieplnej pomieszczeń 01 02 03 04
- brak wylewki pomieszczeń 01 02 03 04

### **Odpowiedź:**

- proszę uwzględnić izolację p. wilgociową pomieszczeń 01 ,02
- proszę uwzględnić izolację cieplną pomieszczeń 01 ,02 ,03, 04
- proszę uwzględnić wykonanie wylewki pomieszczeń 01, 02, 03, 04

### **Pytanie nr 2:**

Pozycja 10-11 przedmiaru robót sufity podwieszane

- proszę wyjaśnić – jakie sufity z płyty G K czy też modułowe
- brak izolacji termicznej stropodachu – należy rozumieć że jest wykonana ?

### **Odpowiedź**

- proszę uwzględnić wykonanie sufitów modułowych 60x60 cm.
- izolacja termiczna stropodachu jest wykonana

### **Pytanie 3:**

Pozycja od 12 do 14 stolarka

- drzwi dwu skrzydłowe – z jakiego materiału, potwierdzić wymiary, otwierane ręcznie czy też automatycznie?

- drzwi do kabin WC skrzydłowe do montażu w gotowym otworze czy też drzwi ze ścianką np. z płyty HPL?

### **Odpowiedź**

- drzwi dwu skrzydłowe otwierane automatycznie – AL.
- drzwi do kabin WC skrzydłowe typu PORTA z ościeżnicą regulowaną

### **Pytanie 4 :**

Pozycja 15 do 18 Roboty malarskie

- brak okładzin ściennych z płytek ceramicznych – wykonane?

### **Odpowiedź:**

- okładziny ścienne z płytek ceramicznych wykonane