

Sieroszewice, 20.10.2022 r.

Gminny Zakład Komunalny

ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

W związku z pytaniami zadanymi w dniu 19.10.2022 r. do zapytania ofertowego - Sprzedaż agregatu prądotwórczego, cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

1. „Czy zamawiający wykreśli zapis o Dyrektywie Spalinowej 97/68/WE, gdyż dotyczy ona wyłącznie maszyn samobieżnych w zastosowaniach nie drogowych, a nie dotyczy ona agregatów prądotwórczych?”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli zapis o Dyrektywie Spalinowej 97/68/WE.

2. „Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.12.2022 r.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Sieroszewice, 20.10.2022 r.

Gminny Zakład Komunalny

ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

W związku z pytaniami zadanymi w dniu 19.10.2022 r. do zapytania ofertowego - Sprzedaż agregatu prądotwórczego, cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

1. Czy w zakresie prac należących do Wykonawcy mają być też ułożone kable między agregatem prądotwórczym, a Rozdzielnicą Główną? Jeśli tak, to proszę o podanie szacunkowej długości okablowania?

Odpowiedź: Zamawiający kable pomiędzy rozdzielnią główną a miejscem lokalizacji agregatu ułoży we własnym zakresie

2. Czy agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej będzie stał na zewnątrz budynku?

Odpowiedź: Agregat będzie zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym budynku

3. Czy jest przygotowany fundament lub inne utwardzone podłoże?

Agregat będzie ustawiony na posadce betonowej