

**Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Szanowni Państwo,

Zapraszam Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia :

**Nazwa zadania: „Dostawa agregatu prądotwórczego przy Stacji Uzdatniania Wody oraz szafy SZR”**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

### **I. Dostawa agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:**

1. Moc maksymalna: 136 kVA/109 kW;
2. Moc znamionowa: 124 kVA/99 kW;
3. Częstotliwość: 50 Hz;
4. Napięcie: 230/400 V;
5. Agregat wyposażony w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy), SZR należy zlokalizować przy rozdzielniczy elektrycznej w budynku SUW do agregatu należy zastosować przełącznik ze sterownikiem do pomieszczenia);
6. Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
7. Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;
8. Paliwo: olej napędowy;
9. Pojemność zbiornika paliwa: min. 100l;
10. Agregat w obudowie wyciszonej;
11. Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
12. Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;
13. Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;
14. Standardowe wyposażenie agregatu:
  - a) wyłącznik sterownika;
  - b) wyłącznik agregatu;
  - c) cewka wzrostowa wyłącznika generatora;
  - d) sygnalizator dźwiękowy awarii;
  - e) przycisk awaryjnego zatrzymania;
  - f) termostat wysokiej temperatury silnika;

- g) presostat niskiego ciśnienia oleju;
- h) pomiar poziomu paliwa;
- i) filtr paliwa z separatorem wody;
- j) grzałka;
- k) uchwyty załadunkowe.

W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno – sterujący i wyłącznik główny.

## **II. Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego:**

**III.** Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

## **IV. Pozostałe wymagania**

- cena max 30.000 euro netto
- rok produkcji: Nowe nieużywane

## **IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.**

Oferty należy przesłać do dnia 14.10.2022 roku.

Jeżeli żadna z przedstawionych ofert nie będzie w pełni spełniała wymagań zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z przedstawionych ofert.

## **V. Warunki płatności**

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia

## **VI. Opis przygotowania oferty:**

Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu zamówienia

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący

sposób: Oferta na „Sprzedaż agregatu prądotwórczego” lub w formie elektronicznej na adres: [gzk@sieroszewice.pl](mailto:gzk@sieroszewice.pl)

### **1. Wypełniony formularz oferty**

- wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

## **VIII .Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

### **1. Ofertę należy złożyć (osobiście, listownie, bądź elektronicznie) w siedzibie Zamawiającego:**

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165 lub w formie elektronicznej na adres: [gzk@sieroszewice.pl](mailto:gzk@sieroszewice.pl)

W terminie do 14.10.2022 r. godz. 10<sup>00</sup>

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2022 r. o godz. 11<sup>00</sup>, po czym nastąpi wstępna ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

3. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 90 % , moc agregatu - 10 %

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Marcin Dachowski tel. 609-366-988

Załączniki:

1/ Załącznik nr 1.  
Formularz ofertowy

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zamówienia pn.:

***Dostawa agregatu prądotwórczego przy Stacji Uzdatniania Wody oraz szafy SZR***

### 1. Dane zamawiającego:

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165

### 2. Dane oferenta

<b>Nazwa oferenta / Imię i Nazwisko</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Tel./Fax</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>NIP</b>	

### 3. Dane dotyczące oferty

1. **Nazwa typ moc:**.....

2. Cena naszej oferty wynosi:

**Cena netto**.....

(słownie: ..... PLN)

**Podatek VAT**.....

(słownie: ..... PLN)

**Cena brutto:** .....

(słownie: ..... PLN)

Parametry techniczne:

1. Parametry techniczne

agregat.....  
.....  
.....  
.....

2. Parametry techniczne szafy

SZR.....  
.....

3. **Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.**

4. **Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.**

5. **Oświadczamy, że:**

1) **zamówienie wykonamy samodzielnie,**

2) **otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.**

**W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.**

.....

*(pieczęć i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*